

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

	ΕΝ ΕΠΑΦΗ (ΟΜΟΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ)	ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	ΟΧΙ	> 250	Δεν είναι επιθυμητή ούτε και η οπτική επαφή
2.ΓΡΑΦ.ΤΕΛΕΤΩΝ -ΦΕΡΕΤΡΟΠΟΙΕΙΑ	ΟΧΙ	> 100	Από το πλησιέστερο άκρο του κτηρίου
3. ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΟΧΙ	> 250	ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
4.ΟΧΛΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*	ΟΧΙ	> 150	*ΣΦΑΓΕΙΑ, ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ,ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΜΑΤΩΝ κ.λ.π.
5.ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΣ)	ΟΧΙ	>1000	
6.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΓΡΑΜΜΕΣ	ΟΧΙ	> 100	
7.ΕΛΟΣ-ΒΙΟΤΟΠΟΣ	ΟΧΙ	> 500	
8.ΛΑΤΟΜΕΙΑ	ΟΧΙ	> 500	
9.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ	ΟΧΙ	> 500	

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.**

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΕΝ ΕΠΑΦΗ	ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ- ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	ΟΧΙ	>/ 500	Δεν είναι επιθυμητή ούτε και η σηπτική επαφή
2 ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ*	ΟΧΙ	>/ 500	•ΣΦΑΓΕΙΑ, ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.
ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ			Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΤΗΝ. Η' ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ	ΟΧΙ	>/3000	
4 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ(ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΣ)	ΟΧΙ	>1000	
5 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ	ΟΧΙ	> 100	
6 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ- ΦΕΡΕΤΡΟΠΟΙΑ Η ΑΠΟΘΗΚΕΣ -ΦΕΡΕΤΡΩΝ	ΟΧΙ	> 300	ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ
7 ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ		
8 ΕΛΟΣ-ΒΙΟΤΟΠΟΙ	ΟΧΙ	> 500	
9 ΛΑΤΟΜΕΙΑ	ΟΧΙ	> 500	

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΝ

ΟΧΙ

> 500

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΑΛΑΜΟΙ			
1 θάλαμος 1 κλίνης	11	π 3,30 μ 2,70 υ 2,80	έκτος ερμαρίου και W.C.
2			
3 Χώρος υγιεινής με προθάλαμο	4,5		
4 θάλαμος 2 κλινών	15	π 3,30 μ 4,50 υ 2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάριο
5 θάλαμος 3 κλινών	21	π 3,30 μ 6,30 υ 2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάριο
6 θάλαμος 4 κλινών	24	π 5,30 μ 4,50 υ 2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάριο
7 Χώρος διημέρευσης	0,50 μ2 ανά κλίνη		
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 Στάση αδελφής— χώρος εργασίας	15	ελεύθερο πλάτος πίσω από τον πάγκο 1,20μ	Φ.Φ. για τον χώρο εργασίας .Για Ν.Μ. μέχρι 20 κλίν. ελάχιστη επιφάνεια 12 μ2
2 Γραφείο προϊσταμένης	6		
3 Χώροι υγιεινής	6		
4 Γραφείο γιατρών	12		
5 Κοιτώνας γιατρών	6μ2 / κλίνη γιατρ		επί πλέον 3 μ2 W.C.- DOUCHE για 1-2 κλίνες.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ			
1 Χώρος εξέτασης θεραπείας	12	π 3,30	
2 Λουτρό ασθενών]*	12	π 2,50	
3 Οφίς φαγητού*	10		Για κοινό χώρο πάνω από 40 κλ/15μ2
4 Λινοθήκη	6	Ερμάριο εντοιχισ.	Για 40 κλίνες και 3 μέρες.
5 Ακάθαρτα- Σκοραμίδες	10		
6 Χώρος καθαριότητας			
7 Αποθήκη*	12		Στάση φορείου-τροχήλατου εσοχή στο διάδρομο
ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ			
1 Αίθουσα αναμονής	0,75 μ2 ' ανά κλίνη		
2 W.C. Αναπήρων			Ένα ανά όροφο

* Χώροι οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι κοινοί ανά δύο Νοσηλευτικές μονάδες
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: π=πλάτος, μ=μήκος, υ=ύψος, Φ.. Φ.= Φυσικός φωτισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ν.Μ.

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M ²	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΑΛΑΜΟΙ			
1 Θάλαμος 1 κλ.	11	π 3.30 μ 3.30 υ 2.80	εκτός ερμαρίου και WC
2			
3 Χώρος υγιειν. με προθάλαμο	4,5		
4 Χώρος υγιειν. θαλάμου βρεφών	6		περιλαμβάνει και προθάλαμο
5 Θάλαμος 2 κλ.	16	π=3.30 μ=4.80 υ=2.80	χωρίς τον χώρο υγ. προθάλαμο και ερμάριο
6 Θάλαμος 3 κλ.	22	π=3.30 μ=6.60 υ=2.80	χωρίς τον χώρο υγ. προθάλαμο και ερμάριο
7 Θάλαμος 4 κλ	25	π=5.30 μ=4.80 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγ. προθάλαμο και ερμάριο
8 Θάλαμος 4 λίκνων	25	π=5.30 μ=4.80 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγ. προθάλαμο και ερμάριο
9 Χώρος μελέτης	30		
10 Χώρος παιχνιδ.	20		για μέχρι 20 κλίνες
11 Δωμάτιο διανυκτέρευσης μητέρων 3 κλιν με ερμάρια	18		Επιπλέον 6m ² για WC -ντούς
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΚ			
1 Στάση αδελφής χώρος εργασίας	12	Ελεύθερο πλάτος πίσω από τον πάγκο 1,20	Μια ανά 20 κλίνες
2 Γραφείο προϊσταμένης	6		Ένα ανά 40 κλίνες
3 Χώρα υγιεινής	6		ανά 20 κλίνες
4 Γραφείο γιατρ.	12		
5 Κοιτώνας γιατρ	6 ανά κλίνη γιατρού		επιπλέον 3m ² για WC-ντούς για 1-2 κλίνες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ			
1 Χώρος εξέτασ. θεραπείας	12	Π=3,30	Ένας ανά 20 κλίνες
2 Λουτρό ασθενών*	12	Π= 3,00	
3 Οφίς φαγητού*	14		Με γαλακτοκομείο
ΛΙΝΟΘΗΚΗ			
4 Λινοθήκη	6	Ερμάριο εντοιχισμένο	1 ανά 20 κλίνες
5 Ακάθαρτα σκοραμίδες	10		
6 Χώρος καθαριότητας	6		
7 Αποθήκη*	12		Στάση φορείου-τροχηλάτου εσοχή στο διάδρομο

ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ			
1 Αίθουσα αναμονής	0,75 ανά κλίνη		
2 W.C. Αναπήρων			Ένα ανά όροφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			
α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M ²	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΩΝ			
1 Θάλαμος 1 κλίνης	11	π=3,30 μ=3,30 ν=2,80	εκτός ερμαρίου και W.C.
2			
3 Χώρος υγιεινής με προθάλαμο	4,5		
4 Θάλαμος 2 κλινών	16	π=3,30 μ=4,80 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής προθάλαμο και ερμάριο
5 Θάλαμος 3 κλινών	22	π=3,30 μ=6,60 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής. προθάλαμο και ερμάριο
6 Θάλαμος 4 κλινών	26	π=5,30 μ=4,80 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής προθάλαμο και ερμάριο
7 Χώρος διημέρευσης	0,50 ανά κλίνη		
ΘΑΛΑΜΟΙ ΝΟΓΕΝΝΗΤΩΝ			
1 Θάλαμος βρεφών	1,5 ανά κούνια	π=3,00 υ=2,80	
2 Προθάλαμος βρεφών	2		είσοδος από τον διάδρομο. Επικοινωνία με γαλακτοκομείο.
ΧΩΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ-ΙΑΤΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 Στάση αδελφής-χώρος εργασίας	12	ελεύθερο πλάτος πίσω από τον πάγκο 1,20	Μία ανά 20 κλίνες
2 Γραφείο προϊσταμένης	6		Ένα ανά 40 κλίνες
3 Χώροι υγιεινής	6		
4 Γραφείο γιατρών	12		2 ανά 20 κλίνες
5 Κοιτώνας γιατρών	6 ανά κλίνη γιατρ.		επιπλέον 3 m ² για W.C.-ντους για 1-2 κλίνες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ			
1 Χώροι εξέτασης θεραπείας	12	π=3,30	Ένας ανά 20 κλίνες

2 Λουτρό ασθενών*	12	π=3,50	Ένας ανά 20 κλίνες
3 Χώρος εξέτασης-αλλαγής βρεφών	12		
4 Γαλακτοκομείο	12(6)		για 20-25 βρέφη 6 όταν υπάρχει κεντρικό
5 Οφίς φαγητού *	10		μον.για μέχρι 40 κλιν.
6 Λινοθήκη	-	ερμάριο εντοιχισμένο	
7 Ακάθαρτα-σκωραμίδες	10		1 ανά 20 κλίνες
8 Χώροι καθαριότητας	6		1 ανά 40 κλίνες
9 Αποθήκη *	12		Στάση φορείου-τροχήλατου εσοχή στο διάδρομο
ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ			
1 Αίθουσα αναμονής	0,75 ανά κλίνη		τηλέφωνο,2 W.C
2 W.C. Αναπήρων		2,00	ένα ανά όροφο

Σημείωση: π=πλάτος, μ=μήκος, υ=ύψος

* Χώροι οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι κοινοί ανά δύο νοσηλευτικές μονάδες

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M ²	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α *			
1 θάλαμος 1 κλίνης	11	π=3,30 μ=3,30 υ=2,80	εκτός ερμαρίου και W.C.
2.			
3 Χώρος υγιεινής με προθάλαμο	4,5		W.C. αναπήρων 1 /όροφο νοσηλείας
4 θάλαμος 2 κλινών	15	π=3,30 μ=4,50 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάριο
5 θάλαμος 3 κλινών	21	π=3,30 μ=6,30 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάριο
6 θάλαμος 4 κλινών	24	π=5,30 μ=4,50 υ=2,80	χωρίς τον χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάριο
7 θαλ. Μόνωσης	9		1 ανά 20κλίνες
8 Καθιστικό	0,5 μ ² /κλίνη		1 χώρος ανά 20 κλίνες
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
9 Στάση Αδελφής- Χώρος εργασίας	15	ελεύθερο πλάτος πίσω από τον πάγκο 1,20	Φ.Φ. για τον χώρο εργασίας
10 Γραφείο Προϊστάμενης	6		
11 Χώρα Υγιεινής	6		

ΧΩΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ			
12 Χώρος καθαρού ιματισμού—λινόθήκη	6	ερμάριο εν- τοιχισμένο	για 40 κλίνες και 3 ημέρες
13 Χώρος συγκέντρω- σης ακάθαρτ.υλικ	6		
14 Χώρος καθαριότητας	4		

* Όλοι οι θάλαμοι Νοσηλείας διαθέτουν κλιματισμό

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M ²	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β			
1 Είσοδος—πληροφ - υποδοχή	30		Με γκισέ πληροφ. θέση με δυνατότ. ελέγχου εισόδου- εξόδου διαδρομών
2 Γραφ. Γραμμα- τείας	16		
3 Γραφ.Διευθυντή	16		
4 Γραφ./εξεταστ	12	π=3,30	4 χώροι ανά N.M
5 Εξ.φυσ.εξέτασης	15		
6 Μικροβιολ. Εργα- στήριο* τύπου E1	30		Επιπλέον αποστείρωση- πλύση 4 m ² ,αποθήκη 4m ²
7 Αίθ. Μικροεπεμβ	25		
8 Αναμονές	12	3X4	1 ανά 4 γραφεία/εξετ
9 ΧώρΣυνεντ.Ομαδ. Ψυχοθερ.	20	4,00X 5,00X X 2,80	1 ανά 2 N.M.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ			
10 Καθιστικό	50		1 χώρος ανά 2 N.M.
11 Χώρος εργασιοθ.- art—therapy	18		1 χώρος ανά N.M.
12 Χώρος ανάπτ.νοητ ικανοτήτων (H/Y)	16		1 χώρος ανά N.M.
13 Αίθουσα διδασκα- λίας"	20		2 χώροι ανά N.M
14 Γυμναστήριο	1,0/κλ		
15 ΑΙΘ.Ψυχ./Αναφυκτ	1,3/κλ.		1 ανα 2 N.M
16 Τραπεζ, +office	1 /κλ.		1 χώρος ανά 80 κλίνες Επιπλέον 10 μ ² office
17 Ανάπαυση Προσωπικού	16		1 ανα 2 N.M
18 W.C κοινού	16		2 W.C. με προθάλαμο και 1 W.C. αναπήρων ανά 2 N.M.
19 W.C. προσωπικού	6		1 ανά N.M
20 Δωμάτιο εφημερ	6/κλίνη ιατρού		Επιπλέον 3 μ ² WC/ds για 1,2 κλίνες
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ			
21 Αποδυτ.W.C./ds προσωπικού	30	3,00X10,00	2 χώροι των 15 μ ²
22 Αποθήκη Γεν. Χρήσεως			
23 Λεβητοστ.+ απ.καυσ.			»
24 Χώρος H/Z			»

25 Μαγειρ.+ Αποθ. τροφ.	30		Οικιακού τύπου για σκοπούς εκπαιδευτικούς
26 Πλυντήρια	20		»

*Ένας χώρος ανά ψυχ.κλινική >=120 κλινών
**Αφορά μόνον την ψυχ. Κλινική Παίδων και Εφήβων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΟΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣ.			
1 θάλαμος 4 μηχανημάτων	28	π=5,50 μ=5,10	
2 θάλαμος 1 μηχ.	16	π=3,30 μ=5,10	Για πρόβλεψη και δευτέρου μηχανήματος
ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ			
3 Χώρος αναμονής - ανάπαυσης με χώρο office φαγητού	16		
4 Γραφείο προϊσταμένης	6		για γραμματειακή υποστήριξη
5 Γραφείο γιατρού-εξεταστήριο	15		Πρόβλεψη χώρου αρχείου
6 W.C. ασθενών- αποδυτήρια	6		2 WC(1 ανδ.-1 γυναικών)
7 W.C προσωπικού- αποδυτήρια	6		2 WC(1 ανδ.-1 γυναικών)
8 Χώρος ειδών καθαρισμού	4		
9 Χώρος ακαθάρτων	8		
10 Χώρος αποιονιστή	8		
11 Χώρος αποθήκευσης κ επισκ.μηχαν.	15		αποθήκευση αναλώσιμου υλικού 1-2 εβδομάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αναμονή -καθιστικό	10		
2 Θάλαμος 2 κλινών	15	π=3,30 μ=4,50 υ=2,80	Χωρίς τον χώρο υγιεινής, προθάλαμο και ερμάριο

3 θάλαμος 1 κλίνης (μόνωση)	11	π=3,30 μ=2,70 υ=2,80	Χωρίς το W.C. και ερμάριο
4 Εξεταστήριο- χώρος εκπαίδευσης	10		
5 Προϊστάμενη	6		
6 Στάση αδελφής Χώρος εργασίας	12	ελεύθερο πλάτος, πίσω από τον πάγκο 1,20μ	Πάγκος εργασίας με νεροχύτη, ερμάρια
7 Αποθήκη αναλ. υλικού & αποστ. υλικού	10		
8 Αποθήκη διαλυμάτων	6		
9 Λουτρό	12	π=2,50	
10 Γραφείο γιατρών	12		
11 Λινοθήκη		ερμάριο εντοιχισμ.	
12 Χώρος ακαθάρτων	4		Πάγκος εργασίας με νεροχύτη, σκεύος αποχέτευσης ακαθάρτων
13 Office φαγητού	10		Πάγκος εργασίας με νεροχύτη

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κυρίως χώρος λιθοτριψίας	40		Χρειάζεται προστασία από εκπομπή ακτινοβολίας
ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ			
1 Αναμονή ασθενών	10		
2 Χώρος προετοιμασίας	8		
3 Χώρος ανάπαυσης ασθενών, δίκλινο	15		με χώρο υγιεινής 2 δίκλινα
4 Office φαγητού	4		Πάγκος εργασίας με νεροχύτη. Σκεύη αποχέτευσης ακαθάρτων
5 W.C., αποδυτήρια ασθενών	6		
6 W.C. αποδυτήρια προσωπικού	6		
7 Στάση-εργασία αδελφών	12		Πάγκος εργασίας με νεροχύτη, ερμάρια
8 Γραφείο προϊσταμένης	6		
9 Αποθήκη ανταλλακτικών & ηλεκτροδίων	8		
10 Αποθήκη-λινοθήκη		ερμάριο εντοιχισμένο	
11 Χώρος μικροεπεμβάσεων	25		

12 Scrub-up	6		
13 Αποστείρωση	6		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ			
α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΑΛΑΜΟΙ			
1 Θάλαμος 1 κλίνης	11	π=3,30 μ=3,30 υ=2,80	εκτός ερμαρίου και W.C.
2 Προθάλαμος	5		με ντουλάπι για ρούχα κλπ. για αλλαγή πριν από την είσοδο στον θάλαμο
3 Χώρος υγιεινής	4,5		
4 Χώροι εξόδου	4		με νιπτήρες και δοχεία για απόθεση μολυσμένου υλικού
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 Στάση αδελφής- χώρος εργασίας	12	Ελεύθερο πλάτος από τον πάγκο 1,20μ	Φ.Φ. για τον χώρο εργασίας
2 Γραφείο προϊσταμένης	6		
3 Χώρα υγιεινής	6		
4 Γραφείο γιατρών	12		
5 Κοιτώνας γιατρών	6μ2/ κλίνη ιατ.		επί πλέον 3μ2 W.C.- DOUCHE για 1-2 κλίνες.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ			
1 Λουτρό ασθενών	12	π=2,50	
2 Οφίς φαγητού	10		
3 Λινοθήκη	6		
4 Ακάθαρτα-Σκωραμίδες	8		
5 Χώρος καθαριότητας	4		
6 Αποθήκη	8		Στάση φορείου-τροχήλατου εσοχή στο διάδρομο
ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ			
1 Αίθουσα αναμονής	0,75μ2 ανά κλίνη		τηλέφωνο-2 W.C.
2 W.C. αναπήρων			Ένα ανά όροφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6 κλινών.			
α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ			
1 Χώρος ασθενών θάλαμος 5 κλινών μόνωση 1 κλίνης	100 20		

2 Βάση/εποπτεία	12		μέχρι 12 κλίνες
3 Χώρος Εργαστηρίου	4		
4 Ακάθαρτα/Σκωραμίδες	10		
5 WC ασθενών			Μόνο στην Πολυδύναμη, Εμφραγμάτων, Παιδιατρική
6 Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα	2		
7 Λινοθήκη-Ιματισμός	12	ερμαρ.	
8 Είδη Καθαρισμού	6		
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
9 Γραφείο γιατρών, /Συνεντεύξεις Χώροι προσωπικού	12		6 μ2 ανά γιατρό
10 Δημέρευση-Ανάπαυση προσωπικού	9		κοντά στο office φαγητού
11 Διανυκτέρευση γιατρού	6μ2/κλίνη γιατρού		επίπλέον 3 μ2 W.C—D.S. για 1-2 κλίνες
12 Αποθήκη εξοπλισμού και Αναλώσιμων Ειδών	10		
13 Συντήρηση Μηχανημάτων	6		
14 Κουζίνα-office	8		
15 Αποδυτήρια προσωπικού-Χώροι υγιεινής με doushe .	8		
ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ			
16 Υποδοχή/Αλλαγή Ενδυμασίας.	6		
17 Παραμονή συγγενών,WC.	15		20 για παιδιατρικές

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι.**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ			
1 Προθάλαμος θαλάμου νοσηλείας	7		Αλλαγή ρούχων πλύσιμο χεριών
2 Θάλαμος νοσηλείας	4m ² /κλίνη ή θερμοκοιτίδα		παροχή ρεύματος/2 κλ λήψεις O2,πεπιεσμένου κενού/2 κλ νιπτήρες, πάγκοι εργασίας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ			
1 Είσοδος - αναμονή	4		
2 Γραφείο Δ/ντή	9		
3 Γραφείο) Γιατρών	9		
4 Στάση—εργασία αδελφών	9		πάγκος εργασίας με νεροχύτη, ντουλαπάκια
5 Χώρος ανάπαυσης προσωπικού	6		
6 W.C. ιματιοθήκες προσωπικού	12		
7 Κουζίνα-γαλακτο- κομείο	4		ντουλαπάκια. πάγκος εργασίας με νεροχύτη, αποστειρωτήρα γάλατος και σκευών
8 Χώρος φορητού ακτινολ. μηχαν	3		
9 Χώρος θηλασμού με προθάλαμο	4		με νιπτήρα
10 Αποθήκη θερμό- κοιτίδων και Χώρος πλύσης Θερμοκοιτίδων	6		
11 Αποθήκη υλικών	4		
13 Είδη Καθαριότητας και Χώρος συλλογής ακαθάρτων	4		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ II.**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------	--------------

ΚΥΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

1 Προθάλαμος θαλάμου νοσηλείας	8		Αλλαγή ρούχων, πλύσιμο
2 θάλαμος	4 τ.μ. ανά κλίνη ή θερμοκοιτίδα		4 παροχές ρεύματος/κλ. λήψεις O ₂ , πεπιεσμένου κενού/κλίνη, νιπτήρες πάγκοι εργασίας
3 Απομόνωση	7-14		με προθάλαμο-νιπτήρα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

1 Είσοδος-αναμονή	10		
2 Γραφείο Δ/ντή	9		
3 Γραφείο γιατρών	18		
4 Στάση-εργασίας αδελφών	15		πάγκοι εργασίας με νεροχύτη, ντουλάπια
5 Χώρος ανάπαυσης προσωπικού	12		με μικρό office
6 Δωμάτιο εφημερεύ- οντος γιατρού	6/κλ. γιατρού		με W.C. ντους
7 WC ιματιοθήκη προσωπικού	18		

8 Εργαστήριο αερίων αίματος	15		με πάγκους εργασίας νεροχύτη
9 Κουζίνα-γαλακτοκομείο	9		ντουλάπια, πάγκος εργασίας με νεροχύτη, αποστειρωτήρα γάλακτος και σκευών.
10 Χώρος φορητού ακτινολογικού μηχαν.	3		
11 Χώρος θηλασμού με προθάλαμο	8		με νιπτήρα
12 Αποθήκη θερμοκοιτίδων	8		
13 Χώρος πλύσης θερμοκοιτίδων	6		
14 Αποθήκη υλικών	8		
15 Χώρος συλλογής ακαθάρτων	8		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ.**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------

ΚΥΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

1 Προθάλαμος θαλάμου νοσηλείας	9		αλλαγή ρούχων, πλύσιμο χειρών
2 Θάλαμος νοσηλείας	4 τ.μ. ανά κλίνη ή θερμοκοιτίδα		12 παροχές ρεύματος/κλ. 2 λήψεις O ₂ , πεπιεσμένου κενού/κλίνη, νιπτήρες, πάγκοι εργασίας
3 Απομόνωση	7-14		με προθάλαμο—νιπτήρα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 Είσοδος-αναμονή	12		
2 Γραφείο Δ/ντή	9		
3 Γραφείο γιατρών	18		
4 Στάση εργασία αδελφών	15		πάγκοι εργασίας με νεροχύτη, ντουλαπάκια
5 Χώρος ανάπαυσης προσωπικού	15		με μικρό office
6 Δωμάτιο εφημερεύοντος	6κλ/γιατρού		με WC ντους
7 WC ιματιοθήκη προσωπικού	24		
8 Εργαστήριο αερίων αίματος	15		με πάγκους εργασίας και νεροχύτη
9 Κουζίνα - γαλακτοκομείο	10		ντουλάπια, πάγκος εργασίας με νεροχύτη, αποστειρωτήρα γάλακτος και σκευών

10 Χώρος φορητού ακτινολογικού μηχανήματος	3		
11 Χώρος θηλασμού με προθάλαμο	8		με νιπτήρα
12 Αποθήκη θερμόκοιτίδων	8		
13 Χώρος πλύσης θερμοκοιτίδων '	6		
14 Αποθήκη υλικών	8		
15 Χώρος συλλογής ακαθάρτων	8		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΗΠΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ			
α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΝΗ			
1 Αναμονή συγγενών	7-8 ανά αίθουσα	3	τηλεφωνική εξυπηρέτηση
2 Ιδιωτική ενημέρωση συγγενών	6		
3 WC ανδρών-γυναικών - ΑΜΕΑ			
4 Υποδοχή ασθενών-εποπτεία-στάση αδελφής	8	2	
5 Αναμονή προεγχειρητικών ασθενών.	6	3	ανά αίθουσα χειρουργ.
6 Χώρος ακαθάρτων	4		
7 Χώρος καθαρών κλινοσκεπασμάτων	2		Ερμάρια
8 Αποδυτήρια-WC-ντους-χώρος προετοιμασίας εξ.ασθ.	8	1	με ερμάρια
9.Χώρος καθαριότητας	4		
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ			
10 Χώρος αλλαγής φορείου	12	3	
11 Αποδυτήρια— ντους- WC -ιματιοθήκη	16Χ2	1	1 αποδυτήριο- WC -ντους ιματιοθήκη ανδρών 1 αποδυτήριο-WC-ντους-ιματιοθήκη γυναικών για δυο χειρουργ. αιθουσ.
12 Χώρος καθαριότητας	6		
13 Αποθήκη φαρμάκων και ορών	6		
14 Πλύση-απολύμανση χειρουργικών φορ. και τρόλεϋ	9		
15 Αποθήκη ραδιενεργών υλικών	4		Εφ όσον γίνονται εγχειρήσεις που απαιτούν τη χρήση ραδιενεργών ουσιών
ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΝΗ			

16 Εργασία και απο- στείρωση Χειρουργείου	8	3	ανά αίθουσα χειρουργ. 6 μ2 όταν είναι κοινός
17 Προνάρκωση προε- τοιμασία ασθενών -απονάρκωση	15	3	Για θωρακοχειρουργικές -νευροχειρουργικές 18μ2 ανά αίθουσα
18 Χώρος γύψωσης	25		Στην περίπτωση που προβλέπεται ορθοπαιδικό χειρουργείο
19.Αποθήκη ναρθήκων	6		Στην περίπτωση που προβλέπεται ορθοπαιδικό χειρουργείο
20 Πλύση γιατρών	8	2	με 2-3 θέσεις πλύσης γιατρών
	12		Όταν είναι κοινός για δυο χειρ. αίθουσες
21 Γραφεία αναισθησιολόγων	12		6 μ2 ανά γιατρό
22 Ανάπαυση γιατρών -προσωπικού	12	3	με δυνατότητα χώρου office
23 Γραφείο προϊσταμένης	12		ράφια ερμάρια φακέλων
24 Γραφείο βοηθητικού προσωπικού	9		Μόνο για μονάδες άνω των 5 χειρουργικών αιθ.
25 Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα	3	2	Μπορεί να είναι εσοχή διαδρόμου
26 Αποθήκη αποστει- ρωμένου υλικού	6	2	
27 Αποθήκη αναισθη- σιολογικού υλικού	6	2	
28 Εργαστήριο ταχείας εξέτασης	8	2	
29 Αίθουσα ανάνηψης με σταση αδελφής	7μ2/κλίνη	3	Ελάχιστος αριθμός κλινών 3
30 καθαρά(Λινοθήκη)	4 μέτρα τρέχοντα		Ερμαρια
31 Ακάθαρτα ανάνηψ.- σκοραμίδες	4		
ΑΣΗΠΤΗ ΖΩΝΗ			
32 α. Αίθουσα χειρουργική . β. Καρδιοχειρουργική αίθουσα γ.Οφθαλμολογική χειρουργ. ΩΡΛ. αίθουσα και μικροχειρουργικής Ορθοπαιδική χειρουργική αίθουσα	30	Πλάτος 5,5 ύψος 3,0	
	50	Πλάτος 7,0 ύψος 3,0	
	25	Πλάτος 5 ύψος 3,0	
	36	Πλάτος 5,5 ύψος 3,0	
ΑΚΑΘΑΡΤΗ ΖΩΝΗ			
33 Χώρος ακαθάρτων χειρουργικών αίθουσών	4		για 2 χειρουργικές αίθουσες
			Εφόσον προβλέπεται
34 Ακάθαρτος διάδρ- ομος		1,10	Εφόσον προβλέπεται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Χώρος αναμονής	5-7 μ2 /αίθουσα	3	τηλεφωνική εξυπηρέτηση

2 WC ανδρών-γυναικών	6	0,90	
3 Στάση αδελφής-εργασία	10	2	
4 Αποδυτήρια-WC—ντους ασθενών	8	1	
5 Αίθουσα επεμβάσ.	25	5	
6 Πλύση γιατρών	4	2	με δύο θέσεις πλύσης
7 Αποθήκη αποστειρω- μενών	4	2	
8 Χώρος ακαθάρτων	2		ανά χειρουργική αίθουσα
9 Γραφείο-εξεταστή- ριο γιατρού	10		
10 Ανάνηψη	16	3	για δυο κλίνες ανδρών-γυναικών
11 Αποδυτήρια προσωπικού	16		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M ²	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΝΗ			
1 Αναμονή συγγενών	6	3	Ανά αίθουσα
2 W.C.ανδρών-γυναικών	6	0,9	
3 Υποδοχή ασθενών-εποπτεία-στάση αδελφής	8	2	
4 Αναμονή ασθενών- φορείου	10	3	Ανά δύο αίθουσες ενδο- σκοπήσεων με παροχή
5 Χώρος ακαθάρτων	4		
6 Καθαρός ιματισμός	4		ερμαρια
7 Αποδυτήρια-W.C.— ντους-προετοιμασία ασθενών	10	1	Δύο ενότητες αδρών- γυναικών θα υπάρχουν ντουλάπια ατομικού ρουχισμού
8 Υποαναμονή ασθενών	4		
9 Υποαναμονή κατακεκλιμένων ασθενών	4		
10 Γραφεία γιατρών	12		6 μ2 ανά γιατρό
11 Γραφείο αναισθησιολόγου-εξεταστήριο	10		
12 Χώρος ανάπαυσης προσωπικού	9	3	Με δυνατότητα χώρου office
13 Χώρος καθαριότητας	4		
ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΝΗ			
14 Αποδυτήρια προσωπικού-W.C- ντους - ιματοθήκη	20	1	Δύο ενότητες. Μία ανδρών και μία γυναικών
15 Γραφείο προϊσταμένης	10		θα υπάρχει μόνο αν προβλέπεται προϊσταμένη τμήματος
16 Ανάνηψη (6 κλινών)	30	6	Για δύο αίθουσες ενδοσκόπησης Περιλαμβ.4 μ2 για στάση αδελφής
17 Χώρος ακαθάρτων - σκοραμίδες	6		
18 Φύλαξη φαρμακευτικού – αποστειρωμένου υλικού	10		
19.Χώρος πλύσης-απολύμανσης ενδοσκοπίων	12	3	

20 Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα	4	2	Μπορεί να είναι εσοχή διαδρόμου
ΑΣΗΠΤΗ ΖΩΝΗ			
21 Αίθουσα ενδοσκοπήσεων	25	4	
22 Αποστειρωμένο υλικό	15	3	Για δύο αίθουσες ενδοσκόπησης
23. χώρος πλήσης γιατρών	6	2	
ΑΚΑΘΑΡΤΗ ΖΩΝΗ			
24 Αποθήκη ακαθάρτων	4		Ανά δύο αίθουσες
25.Κεντρικός χώρος συλλογής ακαθάρτων	6		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Είσοδος-αναμονή- πληροφορίες- παραλαβή επιτόκ.	20		Επί πλέον 4 μ2 για επίδειξη νεογνών
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΟΚΩΝ			
2 Προετοιμασία επιτόκου	17		Περιλαμβάνει και W.C.-ντους
ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΔΙΝΩΝ			
3 Αίθουσα ωδίνων μιας κλίνης	12	3Χ4	μι W.C.
ΤΟΚΕΤΟΙ			
4 Αίθουσα φυσιολογικού τοκετού	30	5,5	νιπτήρας-ντουλάπια
5 Scrub-up-κλιβανισμός	6		3 γούρνες-1 κλίβανος
6 Χειρουργείο καισαρικών			όπως σε συγκρότημα χειρουργ.επεμβάσεων
7 Χειρουργείο γυναικολογικ. επέμβ			όπως σε συγκρότημα χειρουργ.επεμβάσεων
ΑΝΑΝΗΨΗ			
8 Ανάνηψη	20		μ* W.C
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ			
9 Πλύση-περιποίηση βρεφών	9		πάγκος εργασίας-γούρνα πλήσης βρεφών
10 Εργασία αδελφών-πάγκος εποπτείας	12		Ντουλάπια-πάγκος εργασίας-νεροχύτης
11 Lay-up (αποστειρωμένο υλικό)	8		ντουλάπια-πάγκος εργασίας
12 Αναισθ. υλικό	5		

13 αποδυτήρια + W.C προσωπ.-ντους	16		
14 Γραφείο γιατρού	8		
15 Γραφείο προϊσταμένης μαίας	8		
16 Ανάπαυση προσωπικού	10		με μικρό office
17 Αποθήκη- είδη καθαρισμού- σκο- ραμίδες	20		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΠΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αναμονή-υποδοχή	9		3
2 Στάση και Εργασία αδελφής	10		2 Ντουλάπια— πάγκος εργασίας-νεροχύτης
3 Αποδυτήριο-W.C. ασθενών	6	0,90	
4 Πλύσιμο γιατρών (Scrubs)	6		2 2 γούρνες πλυσίματος
5 Σηπτικό Χειρουργείο	20		5 Όπως σηπτικό χειρ. εξωτ.ιατρ.
6 Ανάνηψη	16	3,30	Με W.C
7 Γραφείο γιατρού	6		
8 Ακάθαρτα	5		
9 Αποθήκη	5		
10 Αποδυτ. W.C. προσωπικού	10		Μπορεί να είναι κοινά με Μαιευτήριο
11 Αποθήκη αποστειρωμένων	4		2

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ**

α Απαραίτητοι / χώροι α	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ-ΑΝΑΜΟΝΗ			
1 Προθάλαμος εισόδου			
2 Γραφείο πληροφοριών-Γραμματεία	6/εργαζ.	2,20	

3 Λογιστήριο- Αρχείο	6/εργαζ.	2,20	
4 Γενική Αναμονή & Υποαναμονές	0,65/ατ.		
5 Χώρα Υγιεινής Κοινού			
6 Χώρος ή Στάση Αναπηρικών Καρεκλών & Φορείων			
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ			
1 Γενικό εξεταστήριο	15	3,20	
2 Ορθοπαιδικό	15	3,20	
α. Αίθουσα γυψώ- σεων	12	3,00	
3 Ουρολογικό	15	3,20	
α.Χώρος ειδικών εξετάσεων	12	3,00	με W.C. και νιπτήρα
4 Ω.Ρ.Λ.	15	3,20	
α,Χώρος ακουο- μετρίας	7	2,80	
5 Μαιευτικό-Γυν/κό	18	3,20	με W.C. και νιπτήρα αν δεν έχει χώρο λήψεων
α,Χώρος λήψεων δειγμ.κυταρολ. εξέτασης	10	3,00	με W.C. και νιπτήρα Μπορεί να συνδυαστεί με το χώρο παραλαβής δειγμάτων
6 Νευρολογικό	15	3,20	
α. Χώρος ηλεκροεγκεφαλογραφου	12	3,00	
7 Καρδιολογικό	15	3,20	
α. Χώρος ηλεκροκαρδιογράφου	12	3,00	
8 Νεφρολογικό	18	3,20	με W.C. και νιπτήρα
9 Χώρος παραλαβής δειγμάτων	10	3,00	
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 Γραφείο Προϊσταμένης	6		
2 Στάση & εργασία αδελφής	15		
3 Γραφείο γιατρών	12		
4 Χώρος καθαρών- λινοθήκη	6		για περισσότερα από 5 εξεταστήρια
5 Χώρος ακαθάρτων	4		

6 Χώρος υγιεινής Προσωπικού	6		
7 Αποθήκη	8		
8 Χώρος καθαριότητας	4		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΝΑΜΟΝΗ - ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
1	Είσοδος/οι Ανεμοφράκτης /ες			
2	Αναμονή			
3	Γραφείο Πληροφοριών-Υποδοχή	6 m ² /ένα εργαζόμενο	2,40 m	
4	Χώροι Υγιεινής Κοινού	6		
5	Γραφείο Προϊσταμένης	6		
6	Γραφείο Γιατρών	12		
7	Χώρος Τραυματιοφορέων	6		
8	Στάση ή χώρος και αναπηρικών καρεκλών			
9	Χώρος προσωπικού και Αποδυτήριο			
10	Αποθήκη	6		
ΕΞΕΤΑΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ				
11	Θαλαμίσκοι εξέτασης α) μικρός	6		Χωρίς τον απαραίτητο χώρο κυκλοφορίας Χωρίς τον απαραίτητο χώρο κυκλοφορίας
	β) μεγάλος	10		
12	Στάση και εργασία αδελφών	?		
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΝΑΜΟΝΗ- ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
13	Λουτρό ασθενών	12		
14	Χώρος παραλαβής δειγμάτων	10		
15	Χώρος αναζωογόνησης	20		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
16	Σηπτικό	25		

	χειρουργείο			
17	Πλύση γιατρών	4		
18	Αποθήκη αποστειρωμένων			
19	Αίθουσα γύψου	12		
20	Κόγχη φορητού Ακτινολογικού			
21	Χώρος ειδών καθαριότητας	4		
22	Χώρος υγιεινής ασθενών	10		
23	Χώρος ακαθάρτων και σκοραμίδων	8		
ΑΝΑΝΗΨΗ				
24	Θάλαμος Ανάνηψης	24		
25	Θάλαμος Μόνωσης	11		
26	Στάση & Εργασία Αδελφών-καθαρά	8		
27	Χώρος ακαθάρτων και σκοραμίδων	6		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ				
1	Είσοδος υποδοχή	20		
2	αναμονή	10		
3	W.C.	10		2 W.C.+ προθάλαμο + 1 W.C. αναπήρων χωρίς προθάλαμο
4	ανάπαυση ασθενών	6		
5	γραφείο Δ/ντή	20		με προθάλαμο γραμματέα
6	χώρος συσκέψεων *	20		
7	γραφεία θεραπευτών			ανά άτομο
8	ανάπαυση προσωπικού			με οφίς ανάλογα με τα άτομα
9	αποδυτήρια προσωπικού			
10	λινοθήκη	6		
11	ακάθαρτος ιματισμός	6		

12	Αποθήκη εξοπλισμού	12		ο αριθμός ποικίλει
13	Είδη καθαριότητας	4		
2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ				
α. ΧΩΡΟΙ ΥΓΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ				
14	Ιατρικά λουτρά	16	4	ο αριθμός ποικίλει πρόσβαση με καρότσι
15	ντους θεραπευτικό	6		
16	Χώρος επιθεμάτων	7,5		
17	Πισίνα (5 Χ12)*	200	π=11 μ=18 Βάθος=1,20-1,50	
18	Α΄ Βοήθειες	12	π=3 μ=4	Απευθείας σύνδεση με πισίνα (εφόσον υπάρχει)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
β. ΧΩΡΟΙ ΣΤΕΓΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ				
19	ατομικής θεραπείας	9	π=3,5 μ=2,5	Κινησιοθεραπείας, μασάζ
20	ομαδικής γυμναστικής	60		Με ειδικό εξοπλισμό για 10 άτομα
21	εγκύμνασης άκρων		π=3,0 μ=2,5	Για κάθε θέση
22	στάθμευση καροτσιών	2		Ανά καρότσι
23	ηλεκτροθεραπείας	12 (η καμπίνα)	π=3,3 μ=3,5	Καμπίνες σε σειρά με διπλό διάδρομο
24	εκπαίδευσης δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης	35	π=5 μ=7	
25	εκπαιδευτική κουζίνα *	35	π=5 μ=7	ο πάγκος είναι σε ύψος 0.85-0.90
26	γυμναστήριο *	140	π=14 μ=16	να ανοίγει σε υπαίθριο χώρο
27	γραφείο-εξεταστήριο	16		
28	Χώρος γύψου + αποθήκη *	40		
3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ				
29	Χώρος υποστήριξης θεραπείας	6		με γραφείο και ερμάρια υλικών, ο αριθμός ποικίλει
30	Αποθήκες υλικών	4		

31	Αποδυτήρια απλά	1,5		
32	Αποδυτήρια ειδικά	4	1,5	
33	W.C. απλά 2 X	3		
34	W.C. αναπήρων 2 X	4		

* Προαιρετικοί χώροι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ				
1	Αναμονή ασθενών - κοινού	8		Οι χώροι αυτοί και οι επιφάνειες αντιστοιχούν στο ελάχιστο μέγεθος τμήματος
2	Reception – Γραμματεία	12		
3	2 WC (Κοινού-ασθενών)	6		
4	Γραφείο ακτινολ. (ακτινολόγου)	9		
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
5	Θάλαμος εξέτασης (ακτινογραφία και ακτινοσκόπηση)	20		Η επιφάνεια αυτή αντιστοιχεί σε μηχάνημα με 1 λυχνία εξέτασης και περιλαμβάνει και την επιφάνεια που απαιτείται για τη γεννήτρια και την κονσόλα χειριστηρίου
6	W.C.ασθενών	3		Τουλάχιστον 1 ανά 2 λυχνίες εξέτασης
7	αποδυτήριο ασθενών (ζεύγος)	3		Ανά λυχνία
8	Σκοτεινός θάλαμος	4		Χώρος καλά αεριζόμενος με 1 μηχάνημα
9	Αποθήκη φίλμς και υλικών εμφανίσεις	2		Η επιφάνεια αντιστοιχεί σε 1 λυχνία εξέτασης Ο χώρος προστατεύεται από την ακτινοβολία και διατηρείται ξηρός
10	Αίθουσα υπερηχογράφου	15		

11	Αίθουσα μαστογραφίας	20		Η επιφάνεια αναλογεί σε 1 μηχάνημα και περιλαμβάνει και χώρο ενός αποδυτηρίου
12	Αίθουσα ορθοπαντογράφου	20		Η επιφάνεια προβλέπεται για 1 λυχνία εξέτασης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ				
13	Δωμάτιο παραμονής προσωπικού	8		Ο χώρος απαιτείται για τμήματα με 4 τουλάχιστον λυχνίες εξέτασης
14	Αποδυτήρια-WC προσωπικού	8		
15	Χώρος αποβλήτων - απορριμμάτων	2		
16	Χώρος στάθμευσης φορείων	2		
17	Χώρος καθαριότητας	4		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
A. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ				
1	Είσοδος-αναμονή	20		Οι χώροι αυτοί αντιστοιχούν σε δυναμικό εξέτασης 2 λυχνιών
2	Υποδοχή - Γραμματεία	10		
3	Αναμονή ασθενών σε φορεία	8		
4	W.C. -κοινού	6		
5	Γραφείο γιατρού - Διευθυντή	12		
6	Αίθουσα γιατρών Ιατρικό συμβούλιο - Reading	12	3,0	

B. ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

7	εργασίας προσωπικού	10		
8	Αίθουσα Αγγειογραφιών	25		
9	Αίθουσα αιμοδυναμικών εξετάσεων	40	4,0	Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνονται το χειριστήριο και ο χώρος υπολογιστή
10	Scrub-up	4		
11	Σκοτεινός θάλαμος εναλλακτικά daylight	10 4		Η επιφάνεια αυτή αναλογεί σε 1 λυχνία εξέτασης
12	Σκοτεινός θάλαμος ΣΙΝΕ	8		Είναι απαιτητός όταν υπάρχει και αίθουσα Αιμοδυναμικών εξετάσεων
13	Χώρος ταξινόμησης των φίλμς	10		Ο χώρος είναι απαραίτητος σε τμήματα που διαθέτουν 4 λυχνίες εξέτασης τουλάχιστον
14	Χώρος φύλαξης καθετήρων	6		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
-----	-------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------

15	Χώρος προετοιμασίας και ανάνηψης			
16	Χώρος εργασίας αδελφών			
17	Είδη καθαριότητας			
18	Ακάθαρτα			
19	W.C. Προσωπικού			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
α. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ				
1	Είσοδος ανεμοφράκτης αναμονή ασθενών	18		
2	αναμονή φορειών	5		
3	2 WC Κοινού	6		
4	Reception - Γραμματεία	12		
5	Γραφείο γιατρών	12		
6	Γραφείο προσωπικού	9		
β. ΧΩΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ				
7	Αίθουσα Αξονικής τομογραφίας	25		Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνονται οι μηχανολογικοί χώροι και ο χώρος computer
γ. ΧΩΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ				
8	Αίθουσα Μαγνητικού Τομογράφου	40		Στην επιφάνεια περιλαμβάνεται και ο χώρος gantry Computer και gradient

9	Χώρος χειριστηρίου	5		Χώρος καλά αεριζόμενος - δεν απαιτείται όταν χρησιμοποιείται κάμερα νέας τεχνολογίας
	Χώρος προετοιμασίας ασθενών	10		
	Σκοτεινός θάλαμος Day light	10		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
A. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ				
1	Γενική Αναμονή ασθενών, συνοδών, επισκεπτών.	16		Πλησίον της εισόδου του τμήματος
2	Αναμονή φορέων	6		Δίπλα στην Γενική Αναμονή αλλά αθέατη από αυτή
3	2 WC επισκεπτών πλησίον της Γενικής αναμονής	8		
4	Υποδοχή - Γραμματεία	15		Σε επαφή με την Γενική αναμονή και με άμεση προσπέλαση από το προσωπικό του τμήματος για τη δοσοληψία των πληροφοριών
5	Αρχείο	6		Επέκταση της Γραμματείας
6	Ιατρείο – εξέταση -λήψεις βιολογικών υγρών	12		Μεταξύ γενικής αναμονής και χώρων Ιατρών
7	Γραφείο υπεύθυνου Ιατρού	12		Κεντροβαρικά των δραστηριοτήτων του τμήματος
7α	2 ^ο Γραφείο Ιατρών (εφόσον οι ιατροί του τμήματος είναι περισσότεροι από δύο)	10		
8	Γραφείο φυσικού (για την κατηγορία A-3 και A-4 έχει πλήρη απασχόληση)	8		

9	Δωμάτιο βοηθητικού προσωπικού	8		
10	2 Χώροι υγιεινής Ιατρικού και λοιπού προσωπικού - ντους	12		
11	Αποθήκη	6		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
12	Συγκέντρωση ακαθάρτων	4		

B. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

13	Αποθήκη για τη φύλαξη ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων διαμερισματοποιημένης κατά κατηγορία εργαστηρίου A-1,A-2, A-3 και A-4 σε 1-2-3 και 4 χώρους φύλαξης	10		Εύκολη προσπέλαση από είσοδο της κλινικής. Σε επαφή με το θερμό εργαστήριο. Μέσα σε αυτή διακριτές περιοχές θα προβλέπονται για την αποθήκευση των στερεών ραδιενεργών καταλοίπων και των γεννητριών.
14	Θερμό εργαστήριο για την παρασκευή των ραδιοφαρμάκων με ειδικές διαδικασίες	10 για εργαστ. A-2 14 για εργαστ. A-3 18 για εργαστ. A-4		Σε επαφή με την αποθήκη ραδιοϊσοτόπων και το δωμάτιο εφαρμογής. Εξοπλισμένο με ειδικούς πάγκους εργασίας ελάχιστου μήκους σε τρέχοντα μέτρα όσο το ήμισυ του αριθμητικού μεγέθους του εμβαδού του χώρου και με απαγωγό εστία.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

B. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

15	Δωμάτιο εφαρμογής για την χορήγηση των ραδιοφαρμάκων σε περιπατητικούς ή κλινήρεις ασθενείς	8		Ευκολοπροσπέλαστο από την Γενική Αναμονή και σε επαφή με το θερμό εργαστήριο
16	Ειδική αναμονή θερμών ασθενών	15		Δίπλα στο δωμάτιο εφαρμογής άνετο για την διασπορά των αναμενομένων επί τρίωρο περίπου ασθενών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
17	Δωμάτιο αναμονής φορέων θερμών ασθενών	6		
18	2 Ειδικά WC για τη χρήση των θερμών ασθενών	8		Δίπλα στην ειδική αναμονή
19	Χώρος γ-camera για εκτέλεση τοπογραφικών λήψεων και σπινθηρογραμμάτων ολόκληρου του σώματος	4 X 8 = 32		με άμεση προσπέλαση από την ειδική αναμονή πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο η άνετη τοποθέτηση του μηχανήματος εντός χώρου (γ-camera, χειριστήριο, κλίση εξεταζόμενου ασθενούς, φωτογραφικό μηχάνημα, COMPUTER κτλ) όσο και η ευχερής διακίνηση των προσωπικού και των ασθενών εντός αυτού, Στατική πρόβλεψη των φορτίων της γ-camera
19α	Εναλλακτικά Χώρος γ- camera για τομογραφικές λήψεις ή μόνο σπινθηρογραφήματα ολόκληρου του σώματος	4X5 = 20		με άμεση προσπέλαση από την ειδική αναμονή πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο η άνετη τοποθέτηση του μηχανήματος εντός χώρου (γ-camera, χειριστήριο, κλίση εξεταζόμενου ασθενούς, φωτογραφικό μηχάνημα, COMPUTER κτλ) όσο και η ευχερής διακίνηση των προσωπικού και των ασθενών εντός αυτού, Στατική πρόβλεψη των φορτίων της γ-camera
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
19β	Εναλλακτικά Χώρος γ- κάμερα για συμβατικές	4X4 = 16		

	λήψεις (μη τομογραφικές)			
19γ	Χώρος φορητής γ-camera (προαιρετικός)	3,5 X 3,5		
20	Σκοτεινός θάλαμος για την εμφάνιση των φιλμ που προκύπτουν από τη γ-camera με προθάλαμο για την κατάληξη του φιλμ	6		Σε επαφή με το χώρο της γ-κάμερα κατά προτίμηση με άμεση τροφοδότηση. Ο χώρος μπορεί να παραληφθεί αν προβλέπεται εμφάνιση με daylight system ή άλλος τύπος εκτύπωσης
21	Χώρος για τις in vitro εξετάσεις με εύκολη πρόσβαση από το θερμό εργαστήριο	16		Διαρρυθμίζεται ώστε να περιλαμβάνει πέραν των εργαστηριακών πάγκων χώρους για φυγόκεντρο γ-counter, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψυγεία, υδατόλουτρα και γενικά όλα τα υπόλοιπα μικρά όργανα ενός χημικού εργαστηρίου. Εργαστήρια κατηγορίας A1 μπορούν να λειτουργήσουν σε κλινικές ανεξάρτητα από την ύπαρξη εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων μεγαλύτερης κατηγορίας

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
-----	-------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------

22	Ειδικός θάλαμος θεραπείας με προθάλαμο και ενσωματωμένους χώρους υγιεινής. (Για τα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής Κατηγορίας A-3 και A-4 που έχουν την δυνατότητα χορήγησης θεραπευτικών δόσεων ραδιοφαρμάκων)	16		Με εύκολη προσπέλαση από το θερμό εργαστήριο. Για παραμονή εντός του θαλάμου καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας (3-6 ημέρες)
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
A. ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (υποδοχή – εξέταση – σχεδίαση θεραπείας – χώροι προσωπικού)				
1	Είσοδος – Γενική αναμονή ασθενών - συνοδών	16		Εύκολη προσπέλαση
2	Αναμονή φορέων	7		Δίπλα στη γενική αναμονή αλλά αθέατη από αυτή
3	WC ασθενών – επισκεπτών	2Χ3=6		
4	Υποδοχή - Γραμματεία	16		Εύκολη προσπέλαση από την είσοδο και σε επαφή με την Γενική Αναμονή ή περιοχή της αναμονής.
5	Αρχείο	10		Σε άμεση σχέση με την Γραμματεία
6	Γραφείο υπευθύνου Ιατρού του Τμήματος	10		
7	Εξεταστήριο	12		
7α	Γραφεία για περισσότερους από δύο γιατρούς	6/Ιατρό		
8	Δωμάτιο σχεδιασμού του θεραπευτικού τμήματος (planning room)	12		Εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά μέσα υπολογισμών. Άμεση σχέση με Αξονικό Τομογράφο για την παροχή των απαραίτητων διαγνωστικών στοιχείων
9	Δωμάτιο προσωπικού - Αναψυκτήριο	8		
10	Αποδυτήρια – WC προσωπικού	2Χ8=16		
11	Γενική αποθήκη τμήματος	6		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ				
α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
12	Συγκέντρωση ακαθάρτων	2		

13	Τοπική αναμονή περιοχής τηλεθεραπείας με πρόβλεψη και για θέσεις 2 φορέων	12+4=16		
14	Αίθουσα εξομοιωτή - (SIMULATOR)	35	μ=5,5 π=6,2	πλησίον των αιθουσών ακτινοθεραπείας
15	Χειριστήριο εξομοιωτή - προθάλαμος	7	23	Με δυνατότητα άνετης οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας του χειριστή με τον ασθενή
16	Αποδυτήρια	2 X 1,5=3	1,1	Πλησίον της εισόδου της αίθουσας εξομοιωτή
17	Σκοτεινός θάλαμος	6X2,5		Εφόσον δεν χρησιμοποιείται άλλο σύστημα εμφανίσεων
18	Αίθουσα μηχανήματος τηλεθεραπείας για επιπολής θεραπεία	15	3,5	
19	Χειριστήριο	4,5	2	
20	Αποδυτήριο	1,5	1,1	
21	Αίθουσα μηχανήματος τηλεθεραπείας κλειστής πηγής	32	5,5	
22	Χειριστήριο	7	23	Σε επαφή με την αίθουσα μέσω κλειστού κυκλώματος TVκαι με την δυνατότητα αμφίδρομης ομιλίας
23	Αποδυτήρια	2X1,5=3	1,1	Πλησίον της αίθουσας θεραπείας
24	Αίθουσα γραμμικού επιταχυντή	38	5,8	Καθαρός χώρος μηχανήματος χωρίς τον διάδρομο - προθάλαμο

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
25	Μηχανολογικοί χώροι υποστήριξης του γραμμικού επιταχυντή (χώρος ψύκτη νερού, χώρος πίσω από την κεφαλή με την βάση του περιστροφικού συστήματος κ.ά.)			

26	Χειριστήριο γ.ε	7	23	Σε επαφή με την αίθουσα του γραμμικού επιταχυντή μέσω κλειστού κυκλώματος TV και με δυνατότητα αμφίδρομης ομιλίας
27	Αποδυτήρια γ.ε.	2 X 1,5=3	1,1	Πλησίον της εισόδου της αίθουσας γ.ε.
28	Εργαστήριο φυσικής (για κοπή-χύτευση εύτηκτων κραμάτων κ.ά.)	10		
29	Εργαστήριο ηλεκτρονικών (με τα βοηθητικά όργανα βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου των ακτινοθεραπευτικών και διαγνωστικών μηχανημάτων)	7		
30	Βοηθητικός χώρος (επίδεση πληγών, αναμονή βαρέων ασθενών, ανάνηψη εκτάκτων περιστατικών κ.α.)	9		Κεντροβαρικά των αιθουσών τηλεθεραπείας
31	Αποθήκη περιοχής τηλεθεραπείας	5		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
-----	-------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

32	Δωμάτιο εφαρμογής	24		Απλοποιημένη αίθουσα χειρουργείου. Απαραίτητη ακτινολογική εγκατάσταση για τον έλεγχο της σωστής γεωμετρικής τοποθέτησης των εφαρμογών.
33	Δωμάτιο θεραπείας	12		Με το κρεβάτι και την συσκευή μεταφόρτισης. Εφόσον χρησιμοποιούνται τεχνικές μεταφόρτισης

				υψηλού ρυθμού δόσεων το δωμάτιο θεραπείας μπορεί να ταυτίζεται με το δωμάτιο εφαρμογής.
34	Προθάλαμος - τηλεχειριστήριο συσκευής μεταφόρτισης	6		Αν τα δωμάτια θεραπείας είναι 2 μπορούν να έχουν ενιαίο προθάλαμο. Εξασφάλιση δυνατότητας αμφίδρομης ομιλίας για συστήματα υψηλού ρυθμού δόσεων και οπτική παρακολούθηση του ασθενή.
35	Χώρος υγιεινής	4		Σε επαφή με το δωμάτιο θεραπείας
36	Ανάληψη	9		Εφόσον χρησιμοποιούνται θεραπευτικές μέθοδοι που απαιτούν γενική αναισθησία

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
37	Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού	5		Εφόσον χρησιμοποιούνται θεραπευτικές μέθοδοι που απαιτούν γενική αναισθησία

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**

α/α	Απαραίτητοι χώροι	Ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια (m ²)	Ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις (m)	Παρατηρήσεις
1	ΧΩΡΟΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ	6		Μέχρι 10 άτομα ελάχιστο πλάτος 2,40 μ για κάθε 5 επιπλέον άτομα 3 ερμάρια ανά τρέχον μέτρο.

2	ΧΩΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΩΝ	5 +3 +4		για μέχρι 10 άτομα για άλλα 10 άτομα (για 20 άτομα) για άλλα 6 άτομα (για 30 άτομα)
	Για τα ομαδικά			
	1WC	1,5	0,75	
	1 WC + 1 ουρητήριο	2,0	0,75	
	Προθάλαμος με νιπτήρα	3		
	Μεμονωμένο WC και προθάλαμο	3	0,90	
Ντους προσωπικού	1	0,90X0,90		1 WC+προθάλαμο με νιπτήρα / 15 άτομα ανά ωράριο εργασίας. 1 WC+1 ουρητήριο+ προθάλαμο με νιπτήρα / 15 άτομα ανά ωράριο εργασίας.

Παρατήρηση : Οι πόρτες των WC να ανοίγουν προς τα έξω.